



## Meldeformular für die Installation einer provisorischen Tankanlage (Feuerung) (nicht im Rahmen einer Tankrevision)

Tankanlage	Strasse			Nummer	
	Postleitzahl	Wohnort			
	Verantwortliche Fachfirma				
Sachbearbeiter	Name			Vorname	
	Betriebsdauer von	Betriebsdauer bis			
	Grund des Provisoriums				
	Anzahl Tanks	Tank Inhalt	Heizzentrale	Bauaustrocknung	
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

**Unterschrift** Die verantwortliche Fachfirma bestätigt hiermit, dass die Installation gemäss den erwähnten Bedingungen aufgestellt und betrieben wird.

		Unterschrift
Ort	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>

- Bedingungen** **Bedingungen für die Installation provisorischer Tankanlagen:**
- Provisorien müssen generell in 100%-Auffangwannen installiert werden.
  - Im Freien aufgestellte Provisorien müssen mit stabilen Abdeckungen gegen Niederschläge geschützt werden.
  - Der/die Tank/s müssen gegen das Aushebern gesichert werden.
  - Die Leitung vom Tank zum Brenner muss in einem Schutzrohr installiert werden.
  - Provisorien müssen betriebs- und unfallsicher installiert werden.
  - Wenn die Allmend benützt wird, muss die zuständige Behörde (Polizei, Allmendverwaltung, usw.) in jedem Fall verständigt und die entsprechende Bewilligung eingeholt werden.
  - Die Inbetriebnahme sowie die Ausserbetriebsetzung der provisorischen Tankanlage muss dem Amt für Umwelt und Energie gemeldet werden.
  - Provisorien müssen vor mechanischen Beschädigungen und Eingriffen von Unbefugten geschützt werden.
  - Die geltenden Emissionsbegrenzungen für Feuerungsanlagen müssen eingehalten werden.

**Informationen zum weiteren Vorgehen** Reichen Sie dieses Formular an das Amt für Umwelt und Energie, Heizungs- und Tankanlagen, Hochbergerstrasse 158, CH-4019 Basel ein. Danke